

SMEPS

Beauvais, le 7 novembre 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ANDEVILLE
Place de la République
60570 ANDEVILLE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	lundi 03 novembre 2025 à 09h23
Unité de gestion		00159434		par :	L02
Installation	UDI	000078	SMEPS	Type visite :	D1
Point de surveillance	P	0000000109	ANDEVILLE	Commune :	ANDEVILLE
Localisation exacte			CENTRE VILLAGE		
			PLACE DE LA REPUBLIQUE		

<u>Mesures de terrain</u>	<u>Résultats</u>	<u>Limites de qualité</u>		<u>Références de qualité</u>	
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	14 °C				25,00
Température de mesure du pH	14,1 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	660 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,36 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,40 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE

Type de l'analyse : DIV

Code SISE de l'analyse : 00159574


Référence laboratoire : H_CS25.12790.1

<u>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</u>	<u>Résultats</u>	<u>Limites de qualité</u>		<u>Références de qualité</u>	
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
Nitrates (en NO ₃)	46,9 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00159434)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation,
La Sous-Directrice de la Santé
Environnementale,



Virginie LE ROUX - MONTCLAIR